

## Отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования



### Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования МБ ДОУ «Поломошинский детский сад»

№п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного привогового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(- ых) нарушены	Срок устранения нарушения  обязательных требований ПБ	Отметка о выполнении (указывается только выполнение
1.	В детском саду отсутствует эвакуационное освещение.	СП-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий, п.4.3;п.3.3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2017	выполнено
2.	В подвальном помещении отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	НПБ 110-03	01.09.2017	
3.	Не отделено помещение подвала противопожарной преградой (противопожарные двери)	Федеральный закон №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88	01.09.2017	выполнено
4.	В электропитовой отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	НПБ 110-03	01.09.2017	
5.	Не отделено помещение электропитовой противопожарной преградой (противопожарные двери)	Федеральный закон №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88	01.09.2017	выполнено

Заведующий



В.Т.Короценко