

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление НДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)
650040 г. Кемерово пр-т Ленина 55а, тел. 58-42-28, 58-30-99, grpd@kemer.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Территориальный отдел НД УВДПР ГУ МЧС России по КО
(наименование органа государственного пожарного надзора;
652010 п.Яшкино ул.Гагарина 33а, тел. 5-21-97, ogrn19@mail.ru)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание № 63/1/39

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Поломошинский детский сад Яшкинского муниципального района» Коро-
щенко Валентине Геннадьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

территориального отдела надзорной деятельности № 63 от «31» августа 2016 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 08 ч. 00 мин. «15» сентября 2016 г. по 11 ч. 00 мин. «15» сентября 2016 г.

проведена проверка

государственным инспектором территориального отдела надзорной деятельности

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

ст. лейтенантом внутренней службы Ивановой Еленой Александровной

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «Поломошинский детский сад» по адресу: с.Поломошное, пер.Школьный, 2

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Корощенко Валентиной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований ПБ	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		
1.	В детском саду отсутствует эвакуационное освещение.	СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий, п. 4.3; п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2017	
2.	В подвальном помещении отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	НПБ 110-03	01.09.2017	
3.	Не отделено помещение подвала противопожарной преградой (противопожарные двери)	Федеральный закон № 123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.88	01.09.2017	

